



LEGENDA ZNAČEK:

- Rozvody uložené skrytě do stavebních konstrukcí a nad podhled
- Spínač 1. pol., 10A/250V řazení 1, IP20 V = 1,2m
- Spínač 1. pol., 10A/250V řazení 5, IP20 V = 1,2m
- Spínač 1. pol., 10A/250V řazení 6, IP20 V = 1,2m
- Spínač 1. pol., 10A/250V řazení 6, IP44 V = 1,2m
- Regulátor výkonový pro systém DALI otočný, IP20 V = 1,2m
- Regulátor pro systém DALI otočný, IP20 V = 1,2m
- Spínač pohybu automatický úhel pokrytí 120°, kužel, IP20
- Zásuvka dvojnásobná 2P+PE 10/16A-250V, IP20 V = 0,2m
- Zásuvka dvojnásobná 2P+PE 10/16A-250V, IP20 V = 1,2m
- Zásuvka jednonásobná 2P+PE 10/16A-250V, IP44 V = 1,2m
- Zásuvka 3P+N+PE 32A-400V V = 1,2m
- A Svítidlo stropní přisazené opalový kryt LED 58W, 7600lm, 4000K, IP65
- B Svítidlo stropní přisazené opalový kryt LED 48W, 6000lm, 4000K, stmívání DALI,
- C Svítidlo vestavné modul 600x600, opalový kryt LED 55W, 6500lm, 4000K, IP20
- D Svítidlo vestavné modul 600x600, opalový kryt LED 55W, 6500lm, 4000K, stmívání DALI, IP20
- E Svítidlo stropní přisazené, opalové sklo, pr.350 mm, LED 20W, 2590lm, 4000K, IP20
- F Svítidlo stropní závěsné koule opalové sklo pr.300 mm, LED 22W, 2970lm, 4000K, IP20
- G Svítidlo nástěnné přisazené, opalové sklo, půlkruhové, LED 15W, 1940lm, 4000K, IP43
- Svítidlo nouzové s piktogramem LED 1W, 1 hodina, IP20
- Ventilátor
- Ventilátor s doběhovým spínačem
- AKU ohříváč TUV

Sít: 3 NPE, 50Hz, 230/400V - TN-C-S  
Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed2: automatické odpojení od zdroje  
Doplňková ochrana: proudový chránič  
Základní charakteristiky: uvedeny v technické zprávě

Zodp. projektant	Tomáš Chlumský	Vypracoval	Tomáš Chlumský	Tomáš Chlumský projekt elektro Svatopluka Čecha 297 273 05 Smečno IČO: 409 07 449 tel. 4420 608 206 768 chlumsky.tomas@seznam.cz
Investor	Obec Hrdlív, Hrdlív č.p. 79	Čís.zak.	1930	
Akce	REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P. 19 V OBCI HRDLÍV	Datum	06/2019	
Část D.1.4. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONICKE KOMUNIKACE		Stupeň	DPS	
Příloha	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE 1.NP	Formát	Bx A4	
		Měřítko	1:50	Číslo vykr. 07