

Dodatečné informace k zakázce č. 1 (Vysvětlení ZD)

Název programu: MMR
Číslo projektu: 117D815009533
Název projektu: Oprava místní komunikace p.č. 666/7, 827/2 a 634/3 k.ú. Hrdlív v obci Hrdlív
Název zakázky: Oprava místní komunikace p.č. 666/7, 827/2 a 634/3 k.ú. Hrdlív v obci Hrdlív
Předmět zakázky: Stavební práce

Tato zakázka není realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., ale na základě výjimky dle § 31. Zakázka je realizována v režimu zakázky malého rozsahu a dle směrnice obce k zadávání zakázek malého rozsahu. U této zakázky je plánováno spolufinancování z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj.

Název příjemce (zadavatele): obec Hrdlív
Sídlo zadavatele: Hrdlív 79, 273 06 Hrdlív

IČ příjemce (zadavatele): 00234419

Statutární zástupce příjemce (zadavatele): Ing. Radek Růžička, starosta obce

Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): Ing. Zbyšek Čelikovský

Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele): tel: 777 122 092, e-mail: celikovskyy@tntconsulting.cz

Dotazy uchazeče:

SO 01 Místní komunikace

- 1) Ve výkazu výměr je frézování, v technické zprávě uvedeno, že se komunikace nebude frézovat. Máme se řídit výkazem výměr, komunikace bude frézovaná? Prosím také u frézování o kontrolu výměry, nebude frézován celý povrch?

SO 02 Chodník

- 2) Pol. 1 napojení na stávající komunikaci - Jaké práce si máme pod touto položkou představit?
- 3) Pol. 2 odstranění dlažby vč. obrubníků – obrubníky řešeny v SO 01
- 4) Pol. 5 úprava podkladních vrstev chodníku – v SO 02 TZ 3. Popis stavby uvedeno, že bude provedena nová vrstva ze štěrkodrtě. Máme se řídit výkazem výměr?
- 5) Pol. 6 a 7 kladení a dodávka dlažby tl. 6cm – v SO 02 TZ 3. Popis stavby uvedeno, že bude použita dlažba tl. 80mm. Máme se řídit výkazem výměr?

- 6) Pol. 10 kanalizační trubka – položka je počítána včetně výkopových prací, dodávky a montáže trubky, obsypu a zásypu?

Odpovědi Zadavatele:

Ad 1) Řidte se prosím výkazem výměr. Část vozovky je plánováno nefrézovat, ale využít jako podklad pod novou plochu.

Ad 2) Jedná se o úpravu mezi novým a starým povrchem asfaltů.

Ad 3) Naceňte prosím dané výkazy výměr – případné částečné realizace či nerealizování položky by bylo řešeno formou méněprací.

Ad 4) Ano, řidte se prosím výkazem výměr.

Ad 5) Ano, řidte se prosím výkazem výměr.

Ad 6) Ano, naceňte prosím položku včetně výkopových prací, dodávky a montáže trubky, obsypu a zásypu.

V Hrdlívu dne 18. 10. 2018

Podpis zadavatele:

